

<p>ČEZ Distribuce E.ON Distribuce PREdistribuce ČEPS</p>	<p><b>Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy</b></p>	<p><b>PNE 33 0000-3</b></p>
		<p><b>Změna 1</b></p>
<p><b>Odsouhlasení normy</b> Konečný návrh změny podnikové normy odsouhlasily tyto organizace: ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., ČEPS, a.s.</p> <p><b>S účinností od 1. 10. 2018 se mění 4. vydání PNE 33 0000-3 z 1. 1. 2017 takto:</b></p> <p>stávající text druhého odstavce poznámky (2) k ustanovení článku 4.1.2 <i>Nejdelší lhůty kontrol prováděných z důvodu bezpečnosti jsou 4 roky ve smyslu ČSN 33 1500.</i></p> <p>se nahrazuje textem novým <i>Optimálně časově rozložené lhůty kontrol prováděných z důvodu bezpečnosti a údržby elektrických zařízení (např. 4 roky), je vhodné stanovit s ohledem na výchozí, aktuální a predikovaný vývoj stavu zařízení a jeho technickou životnost v souvislosti s doporučením např. výrobce, provozovatele zařízení nebo jiné související legislativy apod.</i></p>		
		<p>Účinnost: od 1. 10. 2018</p>

**ČSRES:**

Mgr. Hana Politzerová, DiS., správce ČSRES

Mgr. Michal Bláha, MBA, předseda TNK ČSRES