

<b>ČEZ, a.s., ČEPS, STE, VČE, SČE, SME, ZČE, E.ON, PRE, ZSE</b>	<b>OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO VÝROBU, PŘENOS A DISTRIBUCI ELEKTRICKÉ ENERGIE</b>	<b>PNE 33 0000-6 OPRAVA 1</b>
<p>Norma PNE 33 0000-6, která byla vydána k 1.7.2005 a nabude účinnosti od 1.1.2006 se <b>mění</b> takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V článku 6.4.1.2.4 a příloze III bod 2c) se mění vzdálenost 300 mm na <b>200 mm</b></li> <li>• V příloze IV bod 1b) se stávající text ruší a nahrazuje novým textem  <b>b) pro práce na zařízeních vn, vvn a zvn na částech pod napětím (ochranný prostor viz příloha V) nebo v blízkosti částí pod napětím (zóna přiblížení, viz příloha V)</b></li> </ul>		
Návaznost: ČSN EN 50110-1, ČSN 34 3100-12	Platnost od 1.7.2005 Účinnost od 1.1.2006	