

ČEZ Distribuce, ČEPS, E.ON Distribuce, E.ON CZ., PREdistribuce, ZSE	STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY	PNE 33 0000-2 Třetí vydání
<p>Odsouhlasení normy</p> <p>Konečný návrh podnikové normy energetiky odsouhlasily tyto organizace, ČEPS, a.s., ČEZDistribuce, a.s., E.ON Česká republika, E.ONDistribuce, PREdistribuce, a.s. a ZSE, a.s.</p> <p>Obsah</p> <p>1 PŘEDMLUVA..... 2</p> <p>1 TERMÍNY A DEFINICE 5</p> <p>2 PROVOZNÍ PODMÍNKY 6</p> <p>3 VNĚJŠÍ VLIVY 6</p> <p>A Označování..... 6</p> <p>B Určování prostorů podle působení vnějších vlivů..... 7</p> <p>3.1 Vnější činitel prostředí - A 7</p> <p>3.1.1 Teplota okolí - AA..... 8</p> <p>3.1.2 Atmosférické podmínky v okolí - AB (současné působení vlivů teploty a vlhkosti)..... 8</p> <p>3.1.3 Nadmožská výška - AC..... 10</p> <p>3.1.4 Výskyt vody - AD..... 10</p> <p>3.1.5 Výskyt cizích pevných těles - AE..... 10</p> <p>3.1.6 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek - AF 11</p> <p>3.1.7 Mechanické namáhání - AG..... 12</p> <p>3.1.8 Vibrace - AH..... 12</p> <p>3.1.9 Výskyt rostlinstva nebo plísní - AK 12</p> <p>3.1.10 Výskyt živočichů - AL 12</p> <p>3.1.11 Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení - AM..... 12</p> <p>3.1.12 Sluneční záření - AN 13</p> <p>3.1.13 Seismické účinky - AP..... 13</p> <p>3.1.14 Bouřková činnost - AQ 13</p> <p>3.1.15 Pohyb vzduchu - AR..... 14</p> <p>3.1.16 Vítr - AS..... 14</p> <p>3.1.17 Sněhová pokrývka – AT 14</p> <p>3.1.18 Námraza - AU..... 14</p> <p>3.2 Vnější činitel využití - B 14</p> <p>3.2.1 Schopnost osob - BA..... 15</p> <p>3.2.2 Elektrický odpor lidského těla - BB..... 15</p> <p>3.2.3 Dotyk osob s potenciálem země - BC 15</p> <p>3.2.4 Podmínky úniku v případě nebezpečí - BD 15</p> <p>3.2.5 Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek - BE 16</p> <p>3.3 Vnější činitel konstrukce budovy - C..... 16</p> <p>3.3.1 Stavební materiály - CA 16</p> <p>3.3.2 Konstrukce budovy - CB..... 16</p>		
Norma nahrazuje druhé vydání PNE 33 0000-2 z 1.1.2002		Účinnost: od 1.10.2006

4 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ V PROSTORECH ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ.....	17
4.1 Standardní vnější vlivy.....	17
4.2 Variabilní vnější vlivy.....	19
5 Celkové vyhodnocení prostorů stanovených dle čl. 3.1.2.....	19
5.1 Prostor I (vnitřní prostor – plně klimatizovaná místa).....	19
5.2 Prostor II (vnitřní prostor s trvalou regulací teploty).....	19
5.3 Prostor III (vnitřní prostor s možností regulace teploty).....	20
5.4 Prostor IV (vnitřní prostor bez regulace teploty).....	20
5.5 Prostor V (pod přístřeškem).....	20
5.6 Prostor VI (prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu).....	20
PŘÍLOHA 1 (informativní).....	21
Příloha (Informativní).....	23

1 PŘEDMLUVA

Citované a související normy ČSN

ČSN 03 8801 Názvosloví z klimatotechnologie

ČSN EN 60721-1 +A2 Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti (03 8900)

ČSN EN 60721-2-1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 2: Podmínky vyskytující se v přírodě. Teplota a vlhkost vzduchu (03 8900)

ČSN EN 60721-3-0 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti. Úvod (03 8900)

ČSN EN 60721-3-3 +A2 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti. Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům (03 8900)

ČSN EN 60721-3-4 +A1 Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupně přísnosti. Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům (03 8900)

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla

ČSN 33 0010 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN IEC 60050(195) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (33 0050)

ČSN IEC 50(466) Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení (33 0050)

ČSN 33 0050-601 +Z1 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Všeobecně

ČSN 33 0050-602 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 602: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Výroba

ČSN 33 0050-604 +Z1 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Provoz

ČSN 33 0050-605 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie. Elektrické stanice

ČSN 33 0050-826 +Z1, Z2 Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrická zařízení a instalace v budovách

ČSN 33 0120 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 0121 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn

- ČSN EN 50160 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (33 0122)
- ČSN 33 0128 Elektrotechnické předpisy. Jmenovité kmitočty od 0,1 do 10000 Hz a jejich dovolené odchylky
- ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (Krytí - IP KÓD) (33 0330)
- ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů
- ČSN EN 60071-1 Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace – Část 1: Definice, principy a pravidla (33 0419)
- ČSN 33 0405 Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupňů znečištění
- ČSN 33 0420-1 Elektrotechnické předpisy. Koordinace izolace elektrických zařízení nízkého napětí. Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
- ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 1: Základní ustanovení pro elektrická zařízení. (Rozsah platnosti, účel a základní principy.)
- ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy
- ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení
- ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad 1 kV AC
- ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení
- ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice
- ČSN 33 3240 Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů
- ČSN EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení nad AC 45 kV Část 1: Všeobecné požadavky – společná specifikace
- ČSN EN 50341-3 Elektrická venkovní vedení nad AC 45 kV Část 3: Soubor Národních normativních aspektů (NNA)
- ČSN EN 50423-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně.- Část 1: Všeobecné požadavky – Společné specifikace
- ČSN EN 50423-3 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně.- Část 3: Soubor Národních normativních aspektů
- ČSN 33 3301 Stavba elektrických venkovních vedení s jmenovitým napětím do 52 kV
- ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky
- ČSN 33 4621-2-1 Systémy a zařízení pro dálkové ovládání. Část 2: Provozní podmínky. Oddíl 1: Podmínky pro okolní prostředí a napájení
- ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (34 5555)
- ČSN EN 60068-1 Zkoušení vlivů prostředí. Část 1: Všeobecně a úvod (34 5791)

ČSN EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení.
Část 1: Všeobecné požadavky (35 6502)

Související normy PNE

PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny

PNE 33 000-3 Revize a kontroly elektrických zařízení distribuční a přenosové soustavy

PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elektrických rozvodných zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie

PNE 34 7625 Kabely vn se zesílenou PE izolací pro sítě do 35 kV

PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kV

PNE 34 8420 Sloupy z odstředovaného betonu pro elektrická venkovní vedení do 35 kV

PNE 34 8601 Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 35 kV

PNE 35 7149 Rozváděče nn pro distribuční transformovny vn/nn do 630 kVA

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 364-3:1993 Electrical installations of buildings. Part 3: Assessment of general characteristics
(Elektrické instalace v budovách. Část 3: Stanovení základních charakteristik)

HD 384.3. S1:1993 Electrical installations of buildings. Part 3: Assessment of general characteristics
(Elektrické instalace v budovách. Část 3: Stanovení základních charakteristik)

IEC 60364-5-51:2001 Electrical installations of buildings. Part 5: Selection and erection
of electrical equipment. Chapter 51: Common rules
(Elektrické instalace v budovách. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
Kapitola 51: Všeobecné předpisy)

HD 60364-5-51 S1:2006 Electrical installations of buildings. Part 5: Selection and erection
of electrical equipment. Chapter 51: Common rules
(Elektrické instalace v budovách. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
Kapitola 51: Všeobecné předpisy)

HD 637 S1:1999 Power installations exceeding 1 kV AC (Elektrické instalace nad 1 kV AC)

NF C-13-200:1989 High voltage electrical installations – Rules
(Elektrické instalace s napětím vyšším než 1 kV - Pravidla)

Vazba na ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51

Tato norma navazuje na základní ustanovení normy ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 (které nahradily ČSN 33 0300:1988 a ČSN 33 2310:1987), týkající se terminologie podle IEC, požadavků na kódování a označování vnějších vlivů, určování prostorů podle působení vnějších vlivů, provozních podmínek a vnějších vlivů na elektrická zařízení v budovách. Norma zohledňuje nové poznatky vyplývající z aplikace nové IEC 60364-5-51 a HD 60364-5-51 pro rozvodná zařízení přenosu a distribuce elektřiny.

Navíc zohledňuje prostředí s kumulovanými vnějšími vlivy (nejsou řešena ČSN 33 2000-5-51) a specifické klimatické podmínky pro rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy v prostředí venkovním, pod přístřeškem a podrobněji rozvádí klimatické vlivy v prostorách vnitřních (např. s ovládním nebo bez ovládním teploty a vlhkost a klimatizovaných prostorech) podle řady základních klimatických norem ČSN EN 60721. Norma navazuje na PNE 33 0000-1:2003.

Vymezení platnosti normy

Norma platí pro určování vnějších vlivů z hlediska jejich působení na nová elektrická rozvodná zařízení přenosové a distribuční soustavy (dále jen rozvodná zařízení), včetně stanovení stupně ochrany krytem (IP kód).

Prostředí stávajících rozvodných zařízení jsou posuzována podle předpisů a norem platných v době uvedení rozvodného zařízení do provozu do doby jejich rekonstrukce.

Norma platí pro následující rozvodná zařízení:

- elektrické stanice zvn, vvn, vn a nn včetně vstupních částí odběratelských zařízení pro vnitřní prostředí
- elektrické stanice zvn, vvn, vn a nn včetně vstupních částí odběratelských zařízení pro venkovní prostředí
- transformovny vn/nn kioskové zděné nebo věžové a vestavěné v budově
- transformovny vn/nn kioskové blokované
- transformovny vn/nn stožárové a sloupové venkovního provedení
- venkovní vedení zvn, vvn, vn a nn včetně přípojek
- kabelové vedení zvn, vvn, vn a nn včetně přípojek

U elektrických zařízení, která nejsou určena k rozvodu elektřiny (sklady, kancelářské budovy ap.) se postupuje podle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51.

Vypracování normy

Zpracovatelé: Elektrotechnický svaz Český, Ing. Antonín Lisý, ÚJV Řež, a.s. divize Energoprojekt
Praha, Ing. Jaroslav Bárta,

1 TERMÍNY A DEFINICE

Pro účely této normy je použita terminologie podle platných norem ČSN zavádějících kapitoly 466, 601, 602, 604, 605 a 826 Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEC a ČSN 03 8801. Pro stanovení hranic rozvodných zařízení z hlediska vnějších vlivů je použit termín "Předávací místo" z PNE 33 0000-1.

Prostředí: soubor fyzikálně chemických, biologických a antropogenních (vznikajících činností člověka) činitelů působících v daném okamžiku na elektrické zařízení.

Klima: charakteristický dlouhodobý průběh atmosférických dějů (počasí) v daném místě.

Klimatický činitel: klimatický prvek spolupůsobící na vytváření klimatu daného místa nebo oblasti.

Klimatické vlivy: souhrn působení klimatických činitelů.

Standardní vnější vliv: je vliv, který se v daném prostoru vyskytuje pouze v určité třídě vlivu.

Variabilní vnější vliv: je vliv, který se v daném prostoru může vyskytnout v různých třídách vlivu.

Předávací místo: bod v odběrném elektrickém zařízení, kde začíná odběrné elektrické zařízení, určené pro konečnou spotřebu elektřiny. Pro určování vnějších vlivů za předávacím místem (v odběrném zařízení odběratele) se postupuje podle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51.

POZNÁMKY

1. U vlastní spotřeby elektrických stanic distribuční a přenosové soustavy se předávacím místem rozumí přívodní svorky hlavního rozváděče nn.

2. Místo propojení rozvodných zařízení různých dodavatelů elektrické energie se nepovažuje za předávací místo.

2 PROVOZNÍ PODMÍNKY

Napětí

Rozvodná zařízení jsou dimenzována na jmenovitá napětí podle ČSN 33 0120 a ČSN 33 0121.

Proud

Rozvodná zařízení se volí podle požadované proudové zatížitelnosti v normálním provozu. Musí odolat proudům AC (efektivní hodnoty) a DC, které jím mohou procházet v abnormálních provozních podmínkách po dobu, která je určena charakteristikami ochranných prvků.

Kmitočet

Jestliže má kmitočet vliv na rozvodné zařízení, musí jmenovitý kmitočet odpovídat kmitočtu sítě na kterou je zařízení připojeno. Jmenovitý kmitočet rozvodných zařízení je podle ČSN 33 0128.

Výkon

Rozvodné zařízení zvolené podle svých výkonových parametrů musí být voleno s ohledem na normální provozní a možné poruchové stavy včetně předpokládaného rozvoje sítě.

3 VNĚJŠÍ VLIVY

Označování vnějších vlivů je pro potřeby této normy prováděno shodně s ČSN 33 2000-3. Rozvodná zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti s ohledem na jejich řádnou funkci s přiměřenou odolností proti předpokládaným vnějším vlivům. Musí vyhovovat příslušným normám ČSN, evropským normám a harmonizačním dokumentům zavedeným do ČSN a PNE.

A Označování

Každý stupeň vnějšího vlivu je kódován dvěma písmeny velké abecedy a číslicí.

První písmeno určuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu.

A = vnější činitel prostředí

B = využití

C = konstrukce budovy

Druhé písmeno označuje povahu vnějšího vlivu

A ..

B ..

C ..

číslice určuje třídu vnějšího vlivu

1 ..

2 ..

3 ..

POZNÁMKA V textu uvedené termíny prostředí, využití a konstrukce budov jsou pro potřebu této normy použity v tomto významu:

Prostředí - vlastnost okolí (prostoru nebo jeho části) vytvořené samotným okolím nebo zařízeními v prostoru umístěnými

Využití - vlastnosti osob přicházejících do styku s rozvodným zařízením a vlastnosti látek v daném prostoru

Konstrukce budov - vlastnost materiálů, provedení a umístění v terénu

Sledují se vnější činitelé podle čl. 3.1.1 až 3.1.18.

B Určování prostorů podle působení vnějších vlivů

Pro potřeby posouzení nebezpečí úrazu elektrickým proudem se prostory člení na základě určení vnějších vlivů na:

- **normální** jsou prostory v kterých používání elektrického zařízení je bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází k zvýšení nebezpečí elektrického úrazu v případě, že tato zařízení a jejich používání odpovídají ustanovením příslušných předpisů a norem.
- **nebezpečné** jsou prostory, kde působením vnějších vlivů je přechodné nebo stálé nebezpečí elektrického úrazu
- **zvláště nebezpečné** jsou prostory působením vnějších vlivů (nebo jejich kombinací) trvale existuje nebezpečí elektrického úrazu.

POZNÁMKA Prostory se z hlediska úrazu elektrickým proudem posuzují podle nejnebezpečnějšího vlivu s tím, že je nutné vzít v úvahu vzájemné působení vyskytujících se vnějších vlivů, které by mohly zvýšit nebezpečí vzniku úrazu. U rozvodných zařízení distribuční a přenosové soustavy se zvláště nebezpečné prostory vyskytují výjimečně.

3.1 Vnější činitel prostředí - A

Prostředí podle této normy je posuzováno dle vlastností okolí vytvořené jím samotným nebo předměty, zařízením apod., která jsou v daném prostředí umístěna.

Posuzují se tyto vnější vlivy:

- teplota okolí
- atmosférické podmínky v okolí
- nadmořská výška
- výskyt vody
- výskyt cizích pevných těles
- výskyt korozičních nebo znečišťujících látek
- mechanické namáhání
- vibrace
- výskyt rostlinstva nebo plísní
- výskyt živočichů
- elektromagnetické, elektrostatické nebo ionizující záření
- sluneční záření
- seismické účinky
- bouřková činnost
- pohyb vzduchu

- vítr
- sněhová pokrývka
- námraza

3.1.1 Teplota okolí - AA

Posuzuje se shodně s čl. 321.1 ČSN 33 2000-3 s návazností na vyhodnocení vlivu AB.

3.1.2 Atmosférické podmínky v okolí - AB (současné působení vlivů teploty a vlhkosti)

Pro potřeby posuzování působení tohoto vlivu na rozvodná zařízení je stanoveno:

1) Definování extrémních hodnot teploty a vlhkosti vzduchu ve venkovním prostoru pro území ČR.

Výchozím podkladem jsou podmínky vyskytující se v přírodě stanovené ČSN IEC 721-2-1 pro střední skupinu statisticky definovaných typů venkovního klimatu (CT - chladný, WT - mírný, WDr - teplý suchý a MDr - horký suchý).

Tabulka 1 - Extrémní hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu venkovního klimatu

	Nejnižší teplota °C	Nejvyšší teplota °C	Nejvyšší teplota při relativní vlhkosti 95 % °C	Nejvyšší absolutní vlhkost g/m ³
Střední hodnoty denních průměrů	-29	+35	+24	22
Střední hodnoty ročních průměrů	-33	+40	+27	25
Absolutní hodnoty	-45	+45	+31	30

Uvedené hodnoty jsou odvozeny z měření prováděných po dobu nejméně 10 let.

Nejnižší roční hodnota teploty se vyskytuje obvykle po dobu asi 10 h v roce, nejvyšší roční hodnota teploty se vyskytuje obvykle 5 h v roce.

Absolutní hodnoty se vyskytují jen výjimečně a krátkodobě, proto se berou v úvahu jen ve zvláštních provozních případech. Konkrétní řešení navrhne provozovatel rozvodného zařízení.

2) Stanovení teploty a vlhkosti okolí pro jednotlivé prostory výskytu rozvodných zařízení je odvozeno z ČSN EN 60721-3-3 a z ČSN EN 60721-3-4.

Prostory jsou členěny na:

- I - vnitřní prostory - plně klimatizovaná místa
- II - vnitřní prostory s trvalou regulací teploty (k zabránění vzniku extrémně suchých podmínek lze použít zvlhčování a k zabránění extrémně vlhkých podmínek lze použít vysoušení)
- III - vnitřní prostory s regulovanou teplotou (topení nebo chlazení lze na určitou dobu vypnout, předchází se tak vzniku extrémně nízkých nebo vysokých teplot. K zabránění extrémně suchých podmínek lze použít zvlhčování)
- IV - vnitřní prostory bez regulace teploty (konstrukce budovy poskytuje ochranu proti denním výkyvům teploty a vlhkosti v závislosti na venkovní atmosféře)

- V - prostory pod přístřeškem (konstrukce přístřešku poskytuje jen minimální ochranu proti denním výkyvům teploty a vlhkosti v závislosti na venkovní atmosféře)
- VI - venkovní prostory (místa přímo vystavená venkovnímu klimatu)

Tabulka 2 - Hodnoty teploty a vlhkosti vzduchu pro jednotlivé prostory

Parametr	Prostor					
	I	II	III	IV	V	VI
Nízká teplota ¹ °C	20	15	5	-5	-25	-33
Vysoká teplota ¹ °C	25	30	40	45 ²	55	40
Nízká relativní vlhkost %	20	10	5	5	10	15
Vysoká relativní vlhkost %	75	75	85	95	100	100
Nízká absolutní vlhkost g/cm ³	4	2	1	1	0,5	0,26
Vysoká absolutní vlhkost g/cm ³	15	22	25	29	29	25
Rychlost změny teploty °C/min (průměr za 5 minut)	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

POZNÁMKY

1. Místa s tolerancí $\pm 2^{\circ}\text{C}$ pro udanou hodnotu teploty.
2. V případě zvláštních klimatických podmínek lze stanovit hodnotu vysoké teploty $+55^{\circ}\text{C}$.
- 3) Stanovení vnějšího vlivu AB podle ČSN 33 2000-3 pro udané prostory rozvodných zařízení je odvozeno tak, aby příslušné parametry uvedené v tabulce 2 byly zcela pokryty příslušnou třídou AB. Provedení rozvodných zařízení v prostorech třídy AB musí splňovat podmínky ČSN 33 2000-5-51.

Tabulka 3 – Stanovení třídy AB pro jednotlivé prostory

Prostor dle tabulky 2	I	II	III	IV	V	VI
Třída dle ČSN 332000-3	AB 5	AB 5	AB 5	AB 4 (1)	AB 7 (2)	AB8

POZNÁMKY:

- 1 Při teplotě vyšší než 40°C v příslušném prostoru je třeba přijmout zvláštní opatření.

2 Pro řešení krytu je vhodné přijmout zvláštní opatření s cílem zejména snížit hodnotu vysoké teploty, tak aby elektrické zařízení pod přístřeškem mohlo být navrženo pro třídu AB8 nebo pro složenou třídu AB3 s AB5 tj. prostor nebezpečný.

3.1.3 Nadmořská výška - AC

Pro rozvodná zařízení na území ČR je jednotně stanovena třída AC1, to je do nadmořské výšky 2 000 m. Podle ČSN EN 60721-3-3 a ČSN EN 60721-3-4 je členění v rozmezí tlaku vzduchu od 70 kPa (cca nadmořská výška 3 000 m ve volné přírodě) do 106 kPa (tlak vzduchu 84 kPa odpovídá nadmořské výšce 1400 m).

V souladu s ČSN 33 2000-5-51 u některých zařízení se může při nadmořské výšce nad 1000 m vyžadovat speciální úprava.

3.1.4 Výskyt vody - AD

Pro potřeby této normy jsou třídy AD1 až AD4 uvedené v ČSN 33 2000-3 využity s doplňujícími definicemi

AD1 - výskyt vody zanedbatelný

AD2 - volně padající kapky (možnost příležitostně kondenzace vodních par)

AD3 - vodní tříšť (dešťové přeháňky) – prostory, které mohou být pod vlivem deště dopadajícího pod úhlem do 60° od kolmice

AD4 - stříkající voda - prostory přímo vystavené působení deště (intenzita 6 mm/min) s možností tvoření louží

Tabulka 4 – Základní přiřazení kategorie tříd AD pro jednotlivé prostory rozvodných zařízení

Prostor dle tabulky 2	I (1)	II (1)	III (1, 2)	IV (2)	V (3)	VI (3)
Třída AD	AD1	AD1	AD2	AD2	AD3	AD4

POZNÁMKY:

1 Pro větrací otvory stanic v prostorech I až III je nutno uvažovat třídu AD3.

2 Pro prostory III a IV přiřazení třídy AD2 vyplývá z možnosti kondenzace vodních par s následným možným kapáním vody.

3 Pro třídy AD2, AD3 a AD4 je v souladu se změnou 2 ČSN 33 2000-3 definován prostor jako nebezpečný za podmínky provádění manipulací pouze osobami s odbornou způsobilostí (elektrotechnickou kvalifikací).

4 Při kladení kabelových vedení do vodních toků je třeba volit speciální materiály odpovídající třídám AD7 nebo AD8 ČSN 33 2000-3.

Mimo PNE 33 2000-2 pouze ČSN EN 60721-3-4 uvažuje výskyt deště s intenzitou 6 až 15 mm/min.

3.1.5 Výskyt cizích pevných těles - AE

Pro potřebu této normy k stanovení vnějšího vlivu AE jsou použity třídy podle ČSN 33 2000-3 v plném rozsahu AE1 až AE6.

Tabulka 5 – Základní přiřazení kategorie tříd AE dle ČSN 33 2000-3 včetně ekvivalentu k ČSN EN 60721-3-3 (prostory chráněné proti povětrnostním vlivům) a ČSN EN 60721-3-4 (prostory nechráněné proti povětrnostním vlivům).

Definice dle							
Třída	ČSN 33 2000-3	ČSN EN 60721-3-3			ČSN EN 60721-3-4		
		písek mg/m ³	prach suspenze mg/m ³	prach sediment mg/m ² .h	písek mg/m ³	prach suspenze mg/m ³	prach sediment mg/m ² .h
AE1	Výskyt není Významný	-	0,01	0,4	30	0,5	15
AE2	Výskyt těles do rozměru 2,5mm	30	0,2	1,5	300	5	20
AE3	Výskyt těles do rozměru 1 mm	300	0,4	15	1000	15	40
AE4	Spad prachu 10 až 35 mg/m ² za den	30	0,2	1,5	300	5	20
AE5	Spad prachu 35 až 350 mg/m ² za den	300	0,4	15	1000	15	40
AE6	Spad prachu 350 až 1000 mg/m ² za den	3000	4,0	40	4000	20	80

POZNÁMKY:

- 1 Ve vnitřních prostorech (prostory I až IV dle čl. 3.1.2) pro rozvodná zařízení se předpokládá třída vlivu AE1
- 2 U tříd AE4 až AE6 se bere v úvahu výskyt nehořlavého prachu.
- 3 Hodnoty spadu prachu ve vnitřních prostorech jsou srovnatelné v ČSN 33 2000-3 s ČSN EN 60721-3-3.
Pro venkovní prostory je třeba provést vyhodnocení dle ČSN EN 60721-3-4

3.1.6 Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek - AF

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu použity třídy podle ČSN 33 2000-3 s ohledem na prostory pod přístřeškem a venkovní prostory rozšířené o definice:

AF 1 – Zanedbatelný (množství a povaha korozivních nebo znečišťujících látek nejsou významné).
Zemědělské a rekreační oblasti bez průmyslu, malá hustota dopravy.

AF 2 – Atmosférický (přítomnost korozivních znečišťujících látek atmosférického původu je významná).
Středně velká města, okraje průmyslových oblastí, střední hustota dopravy.

AF 3 - Občasný nebo příležitostný (občasné nebo příležitostné vystavení korozivním nebo znečišťujícím chemickým látkám při výrobě a užití těchto látek)
Velká města, průmyslová centra, vysoká hustota dopravy.

AF 4 - Trvalý (trvalé vystavení velkému množství korozivních nebo znečišťujících chemických látek)
Bezprostřední okolí zdrojů znečištění.

POZNÁMKA - V případě nutnosti vyhodnocení vnějšího vlivu AF s ohledem na přípustný výskyt jednotlivých korozivních nebo znečišťujících látek v mg/m³ lze podle čl. 321.6 ČSN 33 2000-3 a s odkazem na ČSN EN 60721-3-3 a ČSN EN 60721-3-4 použít klasifikaci chemicky aktivních látek (viz odst. A.2.3 uvedených norem).

3.1.7 Mechanické namáhání - AG

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu AG použity třídy podle ČSN 33 2000-3.

AG1 – mírný (běžná provozní zařízení)

AG2 – střední (rozvodny zvn a vvn ovládané tlakovzduchem)

AG3 – silný (nepředpokládá se u elektrických zařízeních distribuční a přenosové soustavy)

V případě nutnosti empirického vyhodnocení vnějšího vlivu AG (amplituda výchylky, amplituda zrychlení, rozsah kmitočtu, špičkové zrychlení) lze podle čl. 321.7 ČSN 33 2000-3 a s odkazem na ČSN EN 60721-3-3 a ČSN EN 60721-3-4 použít klasifikaci mechanických podmínek (viz tab. 6 uvedených norem).

Vliv AG je třeba vyhodnotit z hlediska umístění rozvodného zařízení (např. kabelová vedení v mostních konstrukcích atp.).

3.1.8 Vibrace - AH

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu AH použity třídy podle ČSN 33 2000-3.

AH1 – mírné (běžná provozní zařízení)

AH2 – střední (prostory kompresorových stanic, stanoviště transformátorů, prostory výroben, kabelová vedení v mostních konstrukcích, kabelová vedení v poddolovaných oblastech atp.).

AH3 – silný (nepředpokládá se u elektrických zařízeních distribuční a přenosové soustavy).

V případě nutnosti empirického vyhodnocení vnějšího vlivu se postupuje stejně jako u vlivu AG

3.1.9 Výskyt rostlinstva nebo plísní - AK

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu AK použity třídy podle ČSN 33 2000-3. Provedení rozvodných zařízení podle příslušných předmětových norem v provedení vnitřním i venkovním má odpovídat třídě AK1.

AK1 - bez nebezpečí

AK2 – nebezpečné (nebezpečí závisí na místních podmínkách a agresivitě rostlin a plísní)

3.1.10 Výskyt živočichů - AL

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu AL použity třídy podle ČSN 33 2000-3. Provedení rozvodných zařízení ve vnitřních prostorech (prostory I až IV viz čl. 3.1.2 odst. 2) má odpovídat třídě AL1.

AL1 – bez nebezpečí

AL2 - nebezpečné (nebezpečí závisí na druhu hmyzu a živočichů vzhledem k rozvodnému zařízení)

3.1.11 Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení - AM

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu AM použity třídy podle ČSN 33 2000-3.

AM1 - Zanedbatelné**AM2- Unikající bludné proudy (škodlivé účinky unikajících proudů)****AM3 – Elektromagnetismus (nebezpečný výskyt elektromagnetického záření)****AM4 – Ionizace (nebezpečný výskyt ionizujícího záření).****AM5 – Elektrostatika (nebezpečný výskyt elektrostatických polí)****AM6 – Indukce (nebezpečný výskyt indukovaných proudů).**

V ČSN 33 2000-3 jsou třídy AM1 a AM4 přiřazeny do prostorů normálních, třídy AM2, AM3, AM5 a AM6 do prostorů nebezpečných.

Opatření k omezení škodlivých účinků je uvedeno v ČSN 33 2000-5-51 ve které je tento vnější vliv rozveden do 15ti položek nenavazujících na základní členění dle ČSN 33 2000-3. Ve změně A2 ČSN 60721-1 v tab. 1 v položce 7 je uvedená specifikace jednotlivých položek v technických parametrech. Pro potřeby této normy považuje vnější vliv AM za variabilní v prostorách II až VI. Pro prostor I se požaduje provedení ve třídě vlivu AM1. Předpokládá se elektrických stanicích zvn, vvn působení vlivu AM3 (elektromagnetismus) a AM6 (indukce).

3.1.12 Sluneční záření - AN

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu AN použity třídy podle ČSN 33 2000-3. V návaznosti na ČSN EN 60721-3-3 a ČSN EN 60721-3-4 jsou pro jednotlivé prostory (viz čl. 3.2.1 odst.2) přípustné následující třídy vlivu AN:

Prostor (viz čl. 3.1.2)	I	II	III	IV	V	VI
Intenzita slunečního záření (w/m ²)	500	7000	700	700	1120	1120
Třída	AN1	AN2	AN2	AN2	AN3	AN3

POZNÁMKA - Při navrhování venkovních rozveden podle ČSN 33 3220 se uvažuje s intenzitou slunečního záření 800 W/m².

3.1.13 Seismické účinky - AP

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu AP použity třídy podle ČSN 33 2000-3. Vzhledem ke geografické poloze ČR se doporučuje volit třídu AP1, což odpovídá klasifikaci (fenoménu) zemětřesení podle RichtEROVY stupnice 3 nebo podle Mercalliho stupnice třídě III, t.j. vibrace jako od běžné dopravy pociťované pouze některými osobami.

Pro elektrické stanice zvn se doporučuje vyhodnotit údaje meteorologického ústavu ČR s ohledem na příslušné podloží stavby.

3.1.14 Bouřková činnost - AQ

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu AQ použity třídy podle ČSN 33 2000-3. Vyhodnocení četnosti bouřkových dní v dané lokalitě se má provádět podle keraunické mapy zpracované českým hydrometeorologickým ústavem. Pro venkovní rozvodná zařízení se doporučuje volit třídu AQ3.

3.1.15 Pohyb vzduchu - AR

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu AR použity třídy podle ČSN 33 2000-3. Vyhodnocení tohoto vlivu se provádí jen pro vnitřní prostory a jejich provedení se požaduje ve třídě AR1 t.j. pomalý pohyb vzduchu do 1 m/s.

3.1.16 Vítr - AS

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu AS použity třídy podle ČSN 33 2000-3. Vyhodnocení tohoto vlivu se provádí jen pro prostory pod přístřeškem a venkovní prostory.

3.1.17 Sněhová pokrývka – AT

Jedná se o nově zavedený vliv pro potřeby distribuční a přenosové soustavy, který není řešen v ČSN 33 2000-3. Výška vrstvy sněhu je důležitá u všech venkovních zařízení při ochraně polohou a pro minimální vzdálenost živá část-zem. Vliv AT je podstatný zejména pro horské oblasti ČR z hlediska umístění rozvodných zařízení (např. kabelových skříní apod.) v rozsahu:

AT1 - zanedbatelný vliv (výskyt sněhové pokrývky z hlediska četnosti trvání a množství není významný)

AT2 - mírný vliv (výskyt sněhové pokrývky do výše 40 cm)

AT3 - významný vliv (výskyt sněhové pokrývky nad 40 cm)

3.1.18 Námraza - AU

Jedná se o nově zavedený vliv pro potřeby distribuční a přenosové soustavy, který není řešen v ČSN 33 2000-3 v rozsahu:

AU1 - lehká námrazová oblast

AU2 - střední námrazová oblast

AU3 - těžká námrazová oblast

AU4 - kritická námrazová oblast

POZNÁMKA - Pro oblasti bez námrazy se použijí hodnoty AU1.

Přesné definice tříd AU1 až AU4 jsou odvozeny od parametrů námrazových oblastí pro elektrické stanice podle ČSN 33 3220, pro venkovní vedení do 52 kV podle ČSN 33 3301 a PNE 33 3301) a pro venkovní vedení vvn a zvn podle ČSN EN 50341-1 (33 3300).

Lze také postupovat podle zpracovaných námrazových map mezooblastí (zpracovatel EGÚ Brno, a.s.).

3.2 Vnější činitel využití - B

Vnější činitel využití je definován vlastnostmi osob přicházejících do styku s rozvodným zařízením a vlastnostmi látek v daném prostoru.

Posuzují se tyto vnější vlivy:

- schopnost osob
- odpor lidského těla
- dotyk se zemí

- možnost úniku
- látky v objektu

3.2.1 Schopnost osob - BA

Pro potřeby této normy jsou využity třídy dle ČSN 33 2000-3 v rozsahu:

BA1 - přístup laiků (pro rozvodná zařízení umístěná na veřejně přístupných místech, např. stožáry venkovního vedení, rozváděče distribučních transformoven, kabelové skříně apod.).

BA4 - osoby poučené (např. pro přístup k odečtům měřících zařízení)

BA5 - osoby znalé (pro všechna ostatní rozvodná zařízení)

3.2.2 Elektrický odpor lidského těla - BB

Vliv BB není řešen ČSN 33 2000-3 a ani ČSN 33 2000-5-51, jeho řešení se připravuje.

Pro potřeby této normy jsou zavedeny tyto třídy:

BB1 - vysoký odpor (suché podmínky)

BB2 - normální odpor (obvyklé standardní podmínky)

BB3 - nízký odpor (vlhké podmínky)

Pro jednotlivé prostory (podle čl. 3.1.2 odst. 2) se doporučuje volit následující třídy:

Prostor	I	II	III	IV	V	VI
Třída	BB1	BB1	BB2	BB2	BB2	BB2

POZNÁMKA - Pro prostory V (pod přístřeškem) a VI (venkovní) lze připustit třídu BB3 s podmínkou zavedení místních provozních podmínek.

3.2.3 Dotyk osob s potenciálem země - BC

Pro potřebu této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu BC použity třídy podle ČSN 33 2000-3 v rozsahu:

BC2 - výjimečný dotyk (osoby se obvykle nedotýkají cizích neživých částí a ani nestojí na vodivém podkladu). Pro rozvodné zařízení přístupné laikům (např. stožáry venkovních vedení, rozváděče distribučních transformoven, kabelové skříně apod.), kdy se nepředpokládá dotyk laiků s těmito neživými částmi rozvodného zařízení.

BC3 - častý dotyk (standardně požadovaná třída pro všechna ostatní rozvodná zařízení přístupná jen osobám znalým).

3.2.4 Podmínky úniku v případě nebezpečí - BD

Pro potřeby rozvodných zařízení distribuční a přenosové soustavy je zásadně požadována třída BD1 podle ČSN 33 2000-3, tj. možnost snadného úniku v případě nebezpečí.

3.2.5 Povaha zpracovaných nebo skladovaných látek - BE

Pro potřeby této normy jsou ke stanovení vnějšího vlivu BE použity třídy podle ČSN 33 2000-3 v rozsahu:

BE1 - bez významného nebezpečí ve všech prostorách rozvodného zařízení mimo prostorů stanovišť transformátorů tlumivek a olejových vypínačů a mimo prostorů s tlakovými zařízeními (ovládání vypínačů, zařízení s SF₆ atp.).

BE2N3 - nebezpečí požáru hořlavých kapalin v prostoru stanovišť transformátorů tlumivek a olejových vypínačů

BE3N2 - nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par (prostory se zařízením SF₆, tlakovzdušným ovládaním atp.).

POZNÁMKY

1. *Prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin je 1,5 m od míst, kam mohou hořlavé kapaliny natéci, nastříkat, nakapat apod. Ve skladech nebo dílnách, ve kterých jsou hořlavé kapaliny skladovány v uzavřené. Podmínkou je, že tato místa jsou řádně vyznačena. Rozsah prostředí lze omezit nepropustnou, případně stínící přepážkou.*

2. *Tlakové nádoby a lahve na plyny (technické hořlavé plyny, plyny pro elektrotechniku (SF₆, používané při provozu elektrických zařízení musí splňovat podmínky. V provozní místnosti či prostoru, kde jsou umístěny provozní a zásobní láhve s plyny je stanoven prostor bez nebezpečí výbuchu. Tyto místnosti a prostory musí být větratelné z hlediska požadavků na požární a hygienické předpisy a ve vztahu k druhům skladovaných plynů. Provozní pravidla a požadavky na prostory s tlakovými nádobami na plyny jsou stanoveny v ČSN 07 8304.*

Vnější vliv BE3N2 neovlivňuje nebezpečí elektrického úrazu osob, je však nutno dbát, aby ochrana před dotykem nemohla být sama o sobě příčinou vznícení nebo výbuchu.

3. *Prostory olejových hospodářství, skladů olejů a technických plynů musí splňovat podmínky*

ČSN 33 2000-5-51.

3.3 Vnější činitel konstrukce budovy - C

Tento vnější činitel je posuzován podle souhrnných vlastností budovy podle materiálů, jejího provedení a osazení v terénu.

Posuzují se tyto vnější vlivy:

- stavební materiály

- konstrukce budov

3.3.1 Stavební materiály - CA

Budovy pro rozvodná zařízení jsou zásadně požadována v provedení podle třídy CA1 - nehořlavé stavební materiály.

3.3.2 Konstrukce budovy - CB

Pro potřeby distribuční a přenosové soustavy je požadována konstrukce v provedení podle třídy CB1 - zanedbatelné nebezpečí.

4 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ V PROSTORECH ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

Rozvodná zařízení musí být navrhována a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na jejich řádnou a spolehlivou funkci s přiměřenou odolností proti předpokládaným vnějším vlivům.

Vnější vlivy není nutno určovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny jednoznačně normou nebo předpisem.

Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů považované ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 za normální (viz příloha NM a tabulka 32-NM1 ČSN 33 2000-3) není nutno vypracovat doklad.

V souladu s čl. 320.N3 ČSN 33 2000-3 lze v dokumentaci uvést pouze odkaz na normu nebo příslušný předpis, na jejichž základě byly vnější vlivy (zcela nebo z části) stanoveny. Toto ustanovení plně využívá PNE 33 0000-2 pro usnadnění činnosti při projektování, výstavbě a provozu rozvodných zařízení v rozsahu dále stanoveném.

K tomuto účelu bylo vyhodnocení vnějších vlivů pro prostory rozvodných zařízení rozděleno na standardní a variabilní vnější vlivy.

Dokumentace o určení vnějších vlivů bude obsažena v projektové dokumentaci formou protokolu (vzor viz příloha č. 3) včetně příloh.

Protokol o určení vnějších vlivů u projektovaných zařízení vypracovává projektant ve spolupráci s budoucím provozovatelem příslušného zařízení. U zařízení, která jsou v provozu a nejsou u nich k dispozici uvedené protokoly, vypracovává protokol provozovatel, eventuálně jím pověřená osoba.

Pokud v blízkosti projektovaného zařízení je již umístěno provozované zařízení či objekt, které může mít vliv na určení vnějších vlivů projektovaného zařízení, předá budoucí provozovatel uvedené protokoly od těchto provozovaných zařízení či objektů projektantovi k posouzení.

Protokol je součástí archivované technické dokumentace.

4.1 Standardní vnější vlivy

Jsou vlivy předpokládané v daném určitém prostoru vyskytující se jen v jedné třídě vlivu. Jejich přehled je uveden tabulce 6.

Vnitřní prostory pro rozvodná zařízení jsou členěny podle čl. 3.1.2 odst. 2 této normy.

Vnější vlivy AS, AT a AU se ve vnitřních prostorách nevyskytují a vnější vliv AR (pohyb vzduchu) se v prostorách venkovních a pod přístřeškem nevyhodnocuje (obsažen ve vlivu AS – vítr)..

Tabulka 6 – Standardní vnější vlivy vnitřních prostor

Vliv	Prostor dle čl. 3.1.2					
	I	II	III	IV	V	VI
AA	5	5	5	4	8 ⁽³⁾	8
AB	5	5	5	4	8 ⁽³⁾	8
AC	1	1	1	1	1	1
AD	1	1	2 ⁽⁴⁾	2 ⁽⁴⁾	3	4
AE	1	1	1	1	(1)	(1)
AF	1	1	1 ⁽⁵⁾	1 ⁽⁵⁾	(1)	(1)
AG	1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
AH	1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
AK	1	1	1	1	(1)	(1)
AL	1	1	1	1	(1)	(1)
AM	1	2-6	2-6	2-6	(1)	(1)
AN	1	2 ⁽⁶⁾	2 ⁽⁶⁾	2 ⁽⁶⁾	3	3
AP	1	1	1	1	1	1
AQ	1 ⁽⁷⁾	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
AR	1	1	1	1	1	1
AS	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)
AT	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)
AU	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)
BA	5 ⁽⁸⁾	5 ⁽⁸⁾	5 ⁽⁸⁾	5 ⁽⁸⁾	5 ⁽⁸⁾	5 ⁽⁸⁾
BB	1	1	2	2	2	2
BC	2	2	3	3	3 ⁽⁹⁾	3 ⁽⁹⁾
BD	1	1	1	1	1	1
BE	1	1 ⁽¹⁰⁾	1 ⁽¹⁰⁾	1 ⁽¹⁰⁾	1 ⁽¹⁰⁾	1 ⁽¹⁰⁾
CA	1	1	1	1	1	1
CB	1	1	1	1	1	1

POZNÁMKY:

1 viz tabulka 7

2 nevyhodnocuje se

3 Prostor V je třeba řešit tak, aby jeho střecha při slunečných dnech nezvyšovala teplotu přes 40°C pod přístřeškem. Potom lze navrhnout elektrické zařízení pro třídu AB8 nebo pro složení tříd AB3 s AB5.

4 V prostorech III a IV se připouští možnost občasné kondenzace vodních par.

5 Akumulátorovny je třeba řešit v provedení do třídy AF3.

6 Pro prostory II až IV je stanovena třída AN2 s ohledem na možnost prostorů s okny. Pochopitelně, že v prostorách bez oken (např. transformovny vn/nn ve sklepních prostorách atp.) postačuje třída AN1.

7 U prostoru I se předpokládá, že jeho instalace není napájena z venkovního vedení. Proto třída AQ1.

8 S ohledem na energetické provozy se předpokládá přístup osob s odbornou způsobilostí, tj. třídy BA5 (připouští se i třída BA4 – osoby poučené, za podmínky dodržení podmínek bezpečnosti těchto osob). Z hlediska neživých částí, ke kterým se mohou na veřejných prostranstvích přiblížit a dotýkat osoby-laici (třída BA1) je třeba řešit jejich ochranu

9 Třída vlivu BC3 je přípustná pro obsluhu zařízení osobami se schopností BA5.

10 Pro prostory rozvodných zařízení je požadováno provedení odpovídající třídě BE1 (prostor normální). Prostory se stanovištěm olejových transformátorů, tlumivek a vypínačů odpovídá třída BE2N3 (při splnění podmínky v poznámce 1 čl. 3.2.5 jsou tyto prostory definovány jako nebezpečné).

Pro prostory se zařízením obsahující tlakové nádoby nebo plyny (vypínače, zařízení s SF6 atp.) odpovídá třídě BE3N2. Při splnění podmínky v poznámce 2 čl. 3.2.5 jsou tyto prostory bez nebezpečí výbuchu tj. prostory nebezpečné.

4.2 Variabilní vnější vlivy

Jsou vlivy které se v určitém prostoru mohou vyskytovat v různých třídách vlivu

Tabulka 7 - variabilní vnější vlivy

Vliv	Prostor dle čl. 3.1.2					
	I	II	III	IV	V	VI
AE	(1)	(1)	(1)	(1)	2 až 6	2 až 6
AF	(1)	(1)	(1)	(1)	1 až 3 ⁽³⁾	1 až 3 ⁽³⁾
AG	(1)	1 až 2 ⁽⁴⁾	1 až 2 ⁽⁴⁾	1 až 2 ⁽⁴⁾	1 až 2 ⁽⁴⁾	1 až 2 ⁽⁴⁾
AH	(1)	1 až 2 ⁽⁴⁾	1 až 2 ⁽⁴⁾	1 až 2 ⁽⁴⁾	1 až 2 ⁽⁴⁾	1 až 2 ⁽⁴⁾
AK	(1)	(1)	(1)	(1)	1 až 2	1 až 2
AL	(1)	(1)	(1)	(1)	1 až 2	1 až 2
AM	(1)	(1)	(1)	(1)	2-6	2-6
AQ	(1)	1 až 2 ⁽⁵⁾	1 až 2 ⁽⁵⁾	1 až 2 ⁽⁵⁾	3	3
AR	(1)	(1)	(1)	(1)	1 až 3	1 až 3
AS	(1)	(1)	(1)	(1)	1 až 3	1 až 3
AT	(1)	(1)	(1)	(1)	1 až 3	1 až 3
AU	(1)	(1)	(1)	(1)	1 až 4	1 až 4

Poznámky:

- (1) viz tabulka 6
- (2) nevyhodnocuje se
- (3) pro energetická zařízení provést opatření tak, aby prostor nebyl ve třídě AF4, protože je potom definován jako zvlášť nebezpečný
- (4) v případě, že vlivy AG a AH jsou oba ve třídě 1, pak je prostor normální
- (5) u zařízeních, která nejsou napájena z venkovního vedení

5 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ PROSTORŮ STANOVENÝCH DLE ČL. 3.1.2

Hodnocení prostorů se provádí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vychází ze stanovení vnějších vlivů pro příslušné prostory dle tabulek 6 a 7 s porovnáním tabulek 32 – NM1 (prostory normální), 32 – NM2 (prostory nebezpečné) a 32 – NM3 (prostory zvlášť nebezpečné) ČSN 33 2000-3.

Požadované třídy jednotlivých vlivů musí i za cenu přijetí opatření zabezpečovat zařazení prostorů energetických zařízení jako normální nebo nebezpečné. Prostory zvlášť nebezpečné jsou pro řešení energetických zařízení obtížně realizovatelné z hlediska ochrany proti úrazu elektrickým proudem.

5.1 Prostor I (vnitřní prostor – plně klimatizovaná místa)

Se předpokládá v místnostech výpočetní a řídicí techniky dispečinků a elektrických stanic zvn/vvn.

5.2 Prostor II (vnitřní prostor s trvalou regulací teploty)

Se předpokládá v místnostech dozorny (stálé obsluhy), ochrany a místnostech řídicí techniky rozvoden.

5.3 Prostor III (vnitřní prostor s možností regulace teploty)

Se předpokládá v prostorách rozvoden, místnostech ochran, spínacích stanic, Koskových TS vn/nn.

5.4 Prostor IV (vnitřní prostor bez regulace teploty)

Se předpokládá v místnostech se stanovišti transformátorů, tlumivek, vestavěných TS vn/nn (zejména podzemních), v kolektorech a kabelových tunelech.

5.5 Prostor V (pod přístřeškem)

Se předpokládá u venkovních rozvoden, TS vn/nn, kabelových skříní.

5.6 Prostor VI (prostor přímo vystavený působení venkovního klimatu)

Se předpokládá u venkovních rozvoden, stanovišť transformátorů a tlumivek, stožárových TS vn/nn, venkovních vedení a kabelových vedení (zařazena vzhledem k možné agresivitě půdy).

Tabulka 8 Přiřazení vyhodnocení prostorů včetně uvedení odkazu
(viz čl.4 a příloha 1)

Prostor	Stupeň prostoru	Odkaz dle PNE 33 0000-2
I	normální	A
II	Nebezpečný	B
III	Nebezpečný	C
IV	Nebezpečný	D
V	Nebezpečný	E
VI	Nebezpečný	F

Poznámky:

- (1) *V případě, že kabelová vedení jsou v městských kolektorech včetně dalších inženýrských zařízení (zejména plynová vedení) musí být provedeno samostatné vyhodnocení a přijata řešení pro případ prostoru zvláště nebezpečného.*
- (2) *V případě, že se vyskytne odchylka od požadovaných vnějších vlivů dle tab. 6 a nebo od předpokládaných vnějších vlivů dle tab. 7 musí být provedeno samostatné vyhodnocení příslušného vnějšího vlivu.*

PŘÍLOHA 1 (informativní)

Vzor protokolu o určení vnějších vlivů

PROTOKOL

O určení vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2

I. Posuzovaný objekt (elektrické zařízení)

1) Druh zařízení (objekt):

2) Umístění zařízení (objekt):

Místo:

Kat. území:

Parcela Čís.:

II. Soupis podkladů (příloh) použitých pro určení vnějších vlivů

III. Vyhodnocení:

1) Odkaz dle PNE 33 0000-2 (tab. 8)

2) Odchylka vnějších vlivů od údajů tab. 6 nebo tab. 7.

IV. Celkové zhodnocení

Na základě uvedených podkladů a posouzení pro příslušné elektrické zařízení (objekt) umístěný dle odstavce I je prostor definován dle PNE 33 0000-1 jako

normální, nebezpečný, zvlášť nebezpečný -----

* nehodící se škrtněte

V. Vyhodnocení bylo dneprovedeno za účasti

Zástupce projektanta (firma, jméno, funkce)

Podpis:

Zástupce budoucího provozovatele: (jméno, funkce)

Podpis:

Přizvaných expertů: ((firma, jméno, funkce)

Podpisy:

PŘÍLOHA 2 (Informativní)

Stanovení stupně ochrany krytem k jednotlivým třídám vnějších vlivů.

Určující pro stupeň ochrany krytem jsou vlivy AA, AB, AD, AE, AF, AK, AL a BA. Uvedené stupně krytí jsou odvozeny z ustanovení ČSN 33 2000-5-51.

Dále nutno respektovat příslušné předmětové normy

- 1) **Vnější vliv AA – teplota okolí**
Třída vlivu AA1 až AA3 a AA7 až AA8 **minimální stupeň ochrany krytem IP 20**
- 2) **Vnější vliv AB – atmosférické podmínky** v okolí pro třídy vlivu AB1 až AB4, AB6 až AB8 **minimální stupeň ochrany krytem IP 21.**
- 3) **Vnější vliv AD – výskyt vody**
AD1 stupeň ochrany krytem IPX0
AD2 stupeň ochrany krytem IPX1 nebo IPX2
AD3 stupeň ochrany krytem IPX3
AD4 stupeň ochrany krytem IPX4

Pro třídy AD2 až AD3 se doporučuje přednostně používat stupeň ochrany krytem IP43, pro třídu AD4 se doporučuje IP44.
- 4) **Vnější vliv AE – výskyt cizích pevných těles**
AE1 stupeň ochrany krytem IP0X
AE2 stupeň ochrany krytem IP3X
AE3 stupeň ochrany krytem IP4X
AE4 a AE5 stupeň ochrany krytem IP5X v případě, že pronikání prachu neškodí zařízení, jinak IP6X
AE6 stupeň ochrany krytem IP6X
- 5) **Vnější vliv AF – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek**

AF2, AF3 stupeň ochrany krytem minimálně IP 44
AF4 Elektrické stroje, přístroje a svítidla musí mít stupeň ochrany krytem minimálně IP 54. Rozváděče se v tomto prostředí zásadně neumísťují. Pokud je to bezpodmínečně nutné, musí být provětrávány čistým vzduchem a mají mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44.
- 6) **Vnější vliv AK – výskyt rostlinstva a plísní**

AK2 stupeň ochrany krytem minimálně IP 44
- 7) **Vnější vliv AL – výskyt živočichů**

AL2 stupeň ochrany krytem minimálně IP 44
- 8) **Vnější vliv BA – schopnost lidí**

BA1 Stupeň ochrany krytem minimálně IP2X nebo IPXXB. Vodorovný povrch krytů nebo přepážek, které jsou snadno přístupné, musí zajišťovat krytí alespoň IP4X nebo IPXXD.
BA2 Stupeň ochrany krytem minimálně IP3X. Vodorovný povrch krytů nebo přepážek, které jsou snadno přístupné, musí zajišťovat krytí alespoň IP4X nebo IPXXD.
- 9) **Vnější vliv BE – povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek**

BE2N3 Elektrické stroje a přístroje musí mít minimální ochranu krytem IP43. Elektrické stroje za provozu jiskřící (vypínače, jističe atd.) musí být chráněny polohou nebo zvláštním krytem před politím nebo postříkáním hořlavou kapalinou, nebo musí být provedeny se stupněm ochrany krytem alespoň IP54, popřípadě v nevýbušném závěru dle ČSN EN 50014. Svítidla, která by mohla být hořlavými kapalinami polita, musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP54 nebo v nevýbušném závěru dle ČSN EN 50014. Ostatní svítidla musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP43, nad těmito prostory alespoň IP2x. Rozváděče musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP21 a musí se vždy umísťovat tak, aby samy nebo jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy hořlavou kapalinou; tam kde není možno tuto podmínku splnit, musí mít rozváděče jako celek stupeň ochrany krytem alespoň IP43, nebo elektrické přístroje v rozváděči umístěné, které mohou jiskřit, musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP43.

BE3N2: Z hlediska specifického účelu prostorů skladu technických plynů se doporučuje stupeň ochrany krytem elektrického zařízení alespoň IP43, pokud není dle ČSN 33 2000-5-51 požadován stupeň ochrany krytem vyšší.

- 10) Navrhování elektrické izolace (minimální délky povrchové dráhy izolátorů) se provádí dle stupně znečištění prostředí podle ČSN 33 0405.